

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 21  
ПОСЕЛКА ИМ. М. ГОРЬКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

М. Горького, ул. Школьная, 23  
Тел: (86193)54475, Факс: (86193)54475  
ИНН 2332014473 ОГРН 1022303882875  
Электронный адрес: [MDOU.21@mail.ru](mailto:MDOU.21@mail.ru)  
Тел. сот.: 8-900-22-905-13  
12.10.2021 г. № 217

Начальнику ТОУ Роспотребнадзора  
В Краснодарском крае по  
Кавказскому, Гулькевичскому и  
Тбилисскому районам  
В.Ю.Здорову

**Информация**  
**о выполнении предписания № 15п-20-2021**  
**МБДОУ ЦРР – д\с №21 посёлка им.М.Горького муниципального**  
**образования Кавказский район**

№ п/п	Предписание , пункт	Выполнено/не выполнено	Процент выполнения
1	Игровые площадки на территории МБДОУ ЦРР –д\с №21 по адресу ст.Дмитриевская, ул.Октябрьская, 70-в оборудовать теньевыми навесами в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	90% (теньевые навесы установлены, ведутся работы по устройству пола)
2.	Объемно-планировочное решения помещений пищеблока привести в соответствие требованиям п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20	Выполнено	100%
3.	Световые проемы в помещениях гровых и спален в здании по адресу: ст.Дмитриевская ул.Октябрьская, 70-в оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.2.4.13, п 2.8.4 СП 2.4.3648-20	Выполнено	100%
4.	на пищеблоке в здании МБДОУ ЦРР – д\с №21 по адресу: п.им.М.Горького, ул.Школьна,23	Не выполнено	50% (выделены денежные средства,

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому  
краю в Кавказском, Гулькевичском и  
Тбилисском районах  
352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 67

12.10.21

	оборудовать местную систему вытяжной вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла – электроплитами в соответствии с требованиями п.2.7.4.СП 2.4.3648-20Ю п.2.13 СанПиН2.3/2.4.3590-20	Не выполнено	средства, изготовлен проект, готовится сметная документация)
5.	Помещение для стирки белья в здании МБДОУ ЦРР – д\с №21 по адресу: п.им.М.Горького, ул.Школьна,23обеспечить горячей водой в соответствии с требованиями п.2.6.5 СП 2.4.3648-20	Выполнено	100%
6.	Количество вешалок для детских полотенец в группе «Гномики» привести в соответствии требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	Выполнено	100%

Заведующий МБДОУ ЦРР - д\с №21



Е.Н.Лясковская